

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

mgr Mariola Maroszek

ul. K. Matusiaka 12/14; 43-316 Bielsko-Biała

UWIERZYTELNIONE TŁUMACZENIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Opis dokumentu: Certyfikat zgodności sporządzony na druku firmowym Bureau Veritas. Uwagi od tłumacza umieszczono w kwadratowych nawiasach.

(-) [logo] Bureau Veritas 1828

Certyfikat zgodności

Nr świadectwa: 1988AP0424N048010

Urządzenie: FALOWNIK SOLARNY

Marka: HUAWEI

Modele poddane badaniu: SUN2000-8KTL-M0, SUN2000-10KTL-M0, SUN2000-12KTL-M0, SUN2000-15KTL-M0, SUN2000-17KTL-M0, SUN2000-20KTL-M0, SUN2000-8KTL-M2, SUN2000-10KTL-M2, SUN2000-12KTL-M2, SUN2000-15KTL-M2, SUN2000-17KTL-M2, SUN2000-20KTL-M2

Zgłaszający: Huawei Technologies Co., Ltd.
Administration Building, Headquarters of Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, Longgang District, Shenzhen, 518129, Chińska RL

Nr raportu: PVNL190424N048

Zastosowanie zgodnie z przepisami:

Automatyczne urządzenie wyłączające z nadzorem zasilania trójfazowego zgodne z normą EN 50549:1 przeznaczone do instalacji fotowoltaicznych z równoległym połączeniem trójfazowym z publiczną siecią zasilającą przez falownik. Automatyczne urządzenie wyłączające stanowi integralną część wymienionego wyżej falownika.

Zastosowane zasady i normy

EN 50549-1:2019

Wymagania dla instalacji generacyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączenia do publicznych sieci dystrybucyjnych - Część 1-1: Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej nN - Instalacje generacyjne aż do typu B i włącznie z nim

DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02 (Bezpieczeństwo funkcjonalne)

Automatyczne urządzenie wyłączające między generatorem a publiczną siecią niskiego napięcia
W chwili wydania niniejszego certyfikatu sposób zabezpieczenia wymienionego wyżej reprezentatywnego produktu spełnia wymagania bezpieczeństwa obowiązujące dla określonego zastosowania zgodnie z przepisami.

(-) [okrągła pieczęć o treści]:
BUREAU VERITAS CONSUMER
PRODUCTS SERVICES

Imię i nazwisko: James Huang
Dyrektor Techniczny/ Zespół ds. Nowej Energii
Data: 24.04.2020

Bez pisemnej zgody Bureau Veritas Shenzhen Co., Ltd., Oddział w Dongguan, niniejszy dokument nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie dotyczą badanej próbki elektrycznej.

Bureau Veritas Shenzhen Co., Ltd.
Oddział w Dongguan

Nr 96 Guantai Road (Houjie Section), Houjie Town, Dongguan Town, City,
Guangdong Province, 523242, Chińska Republika Ludowa

Tel.: +86 769 8998 2098 Faks: +86 769 8599 1080
E-mail: customerservice.dg@bureauveritas.com

